

ПОГОДЖЕНО



Генеральний директор
Михайло Шиньков

2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Генеральний Директор
ТОВ «Нафтогаз-Тепло»

Віталій МИХАЙЛЬО

2022 р.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
Новояворівська ТЕЦ

| Температура зовнішнього повітря, L | Температура в подавальному трубопроводі, °C | Температура в зворотньому трубопроводі, °C |
|------------------------------------|---|--|
| -19 | 110,0 | 70,0 |
| -18 | 107,9 | 69,0 |
| -17 | 105,8 | 68,0 |
| -16 | 103,8 | 67,0 |
| -15 | 101,7 | 66,0 |
| -14 | 99,5 | 65,0 |
| -13 | 97,4 | 63,9 |
| -12 | 95,3 | 62,9 |
| -11 | 93,2 | 61,8 |
| -10 | 91,0 | 60,7 |
| -9 | 88,8 | 59,6 |
| -8 | 86,7 | 58,5 |
| -7 | 84,5 | 57,4 |
| -6 | 82,3 | 56,3 |
| -5 | 80,0 | 55,2 |
| -4 | 77,8 | 54,0 |
| -3 | 75,5 | 52,8 |
| -2 | 73,3 | 51,7 |
| -1 | 71,0 | 50,4 |
| 0 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 51,6 |
| 2 | 70,0 | 52,7 |
| 3 | 70,0 | 53,8 |
| 4 | 70,0 | 54,9 |
| 5 | 70,0 | 55,9 |
| 6 | 70,0 | 57,0 |
| 7 | 70,0 | 58,1 |
| 8 | 70,0 | 59,2 |
| 9 | 70,0 | 60,3 |
| 10 | 70,0 | 61,4 |
| Міжопалювальний період | 70 | 30,0 |

Технічний директор

Федір ШЕВЧЕНКО

Федір ШЕВЧЕНКО